

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 190504/2020/42/015612008/EŠ

Názov budovy: **Zateplenie Materskej školy Chľaba**

Ulica, číslo:

Obec: **Chľaba**

Okres: **Nové Zámky**

Účel spracovania: **Významná obnova**

Parc. č.: **294/2**

Katastrálne územie: **Chľaba**

Podiel celkovej podlahovej plochy:

4 - budova školy alebo školského zariadenia 100,0%



Celková podlahová plocha v m²: **524,63**

Rok kolaudácie budovy: **1971**

Posledná významná obnova: **2011**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

B

Potreba energie na prípravu teplej vody:

B

Potreba energie na chladenie a vetranie:

B

Potreba energie na osvetlenie:

A

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 4 - budova školy alebo školského zariadenia Verejná budova: <input checked="" type="checkbox"/>	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	74	46
Vysoká energetická hospodárnosť		
A0*/A0/A1/A		A1
B	B	
C		
D		
E		
F		
G		
Energeticky nehospodárna		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka 0,5 R _r :	43	68
Typická budova R _s :	172	272

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2019	2018	2017	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)	314	242	332	296,00
				4,6 %

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody: Fotovoltaické panely

Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %): Lokálne rekuperačné jednotky

Emisie CO₂ v kg/(m².a)



3,4
90,0 %
6,44



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť:

Strecha:

Podlaha:

Otvorové konštrukcie:

Vykurovanie:

Príprava teplej vody:

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnoviteľné zdroje energie:

Iné:

Predchádzajúci certifikát č: - - - - -

Dátum vyhotovenia: **16. 12. 2020**

Platnosť najviac do: **16. 12. 2030**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Peter Kopecký**

Obchodné meno a sídlo: **Delphia s.r.o., Búdková cesta 3, 811 04 Bratislava**

IČO: **44505736**

DIČ: **2022720623**

Kontakt: **0918875133, delphia@delphia.sk**



Podpis a pečiatka: